

鼓楼区鼓西街道社区卫生服务中心 空调清洗服务要求

空调类型	数量		要求
	出风口	回风口	
中央空调	27个	26个	1. 服务地点：元帅路22号两层楼、元帅路46号三层楼、梦山分部一层； 2. 清洗要求：对空调设备内、外机进行深度清洗；设备内机部分对外面板、内过滤网、内机叶轮等进行清洗；设备外机部分需要专用清洗剂清洗铝膜、叶轮、电控部分的除尘，减小外机负载与提高绝缘强度。
中央空调吸顶机	9台		
挂机	21台		
吸顶空调	7台		
柜机	1台		