污水处理设备参数要求响应表

供应商名称			
联系人 / 电话		报价（元，含税）	

备注：总价包干报价，投标人所报总价包含设备材料费、运输费、装卸费、安装调试费、辅材费、税费、质保服务费、售后维修费等完成本项目全部工作的所有费用。采购单位不再另行支付任何其他费用。

序号	类别	参数/要求项目	采购要求	参数是否响应
1	技术	外形尺寸	1300×600×1250mm（+-2%）	
2	技术	处理量	500L/h	
3	技术	吸程	8m	
4	技术	进水方式	自吸、自流进水（两种进水方式均具备）	
5	技术	运行功率	大于或等于0.75kW	
6	技术	处理能力	可达5吨及以上	
7	技术	臭氧产量	6g/L	
8	技术	质保期	整机质保不低于2年（24个月），自设备调试合格、水质检测达标之日起算。	
9	技术	执行标准	GB 18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》 CJ/T 322-2010《水处理用臭氧发生器》 JB/T 8938-1999《污水处理设备通用技术条件》	
10	商务	供货及安装范围	设备供货、旧设备拆除、原有管路接驳安装及调试（原有管网利旧）。	
11	商务	售后响应	质保期内设备故障，接通知后4小时内响应、24小时内到场处理；质保期外提供有偿维保。	
12	商务	售后响应	安装完成、通水调试合格、水质检测达标才算项目验收；	